



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ТЕРСКОГО РАЙОНА

ТЭРЧ КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ТЕРК РАЙОННУ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Мамхегова, 40, г. Терек, КБР, 361300

31 01.2023 № *ТЭРЧ-81-23*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований законодательства в сфере теплоснабжения

Во исполнение поручения прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики от 21.12.2022 № ИСУБ-7-4831-22/56911-20830001, в соответствии с заданием прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2021 № 7-17/1674-2021, прокуратурой района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства при обеспечении тепловой энергией жилых и других социально значимых объектов, расположенных на территории Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

В ходе проверки в деятельности дошкольного отделения муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.Т. Канкошева сельского поселения Дейское» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – Дошкольное отделение) выявлены нарушения требований законодательства в сфере теплоснабжения.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательные организации обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся.

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 41 Закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В силу ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ) в дошкольных и других образовательных организациях

W



323604 175318

Директору муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.Т. Канкошева сельского поселения Дейское» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Казиевой Х.Д.

независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников и выполняться требования санитарного законодательства.

Из положений ч. 1 ст. 39 Закона № 52-ФЗ следует, что на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 утверждены санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

Согласно п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи установлены в таблице 5.34.

Указанной таблицей определена допустимая температура воздуха в групповых (игровых), игровых комнатах (помещениях), помещениях для занятий детей от 3-х до 7-ми лет, которая составляет от 21 °С до 24 °С.

При этом, на момент проведения проверки, температура в игровых комнатах (помещениях) Дошкольного отделения не соответствовала минимальному значению (21°С) допустимой температуры воздуха и составляла в среднем от 18.1°С до 18.4°С.

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 утверждены Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам (далее – Приказ № 114).

Согласно пп. 2.1 Приказа № 114 показателем, характеризующим комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, в том числе является обеспечение санитарного состояния помещений организаций, т.е. соответствия температуры воздуха помещений допустим величинам параметров микроклимата.

При этом, Дошкольное отделение имеет автономную инженерную систему отопления, следовательно, обязанность по поддержанию микроклимата возложена на руководителя организации.

Из чего следует, что **в нарушение требований п. 3 ч. 4 ст. 41 Закона № 273-ФЗ, ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 и пп. 2.1 Приказа № 114** Дошкольным отделением не исполнена обязанность по поддержанию допустимой температура воздуха в отопительный период.

Выявленные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей ответственными работниками дошкольного отделения

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.Т. Канкошева сельского поселения Дейское» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, а также об отсутствии должного контроля со стороны руководства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует незамедлительного устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Терского района и принять незамедлительные меры по устранению и недопущению впредь аналогичных нарушений закона.


2. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах, сообщить в прокуратуру района в письменном виде, в установленный законом месячный срок, с предоставлением копии соответствующих документов.

Прокурор района

старший советник юстиции



З.М. Нагацев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022395

Владелец Казиева Харет Джанбековна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024